

**АКТ**  
**Ревизора СНТ «Фронтвик»**

СНТ «Фронтвик»

09 мая 2022 г.

Мною, ревизором СНТ «Фронтвик» Кравцовым В.А. проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Фронтвик».

Период проверки с 01 мая 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

В ходе проверки проведены следующие мероприятия:

1. Контроль исполнения сметы доходов и расходов.
2. Контроль поступлений денежных средств (членских взносов), задолженности по предыдущим сметам.
3. Контроль выдачи денежных средств согласно ордерам и актам выполненных работ.
4. Проверка финансовых и правоустанавливающих документов.
5. Проверка обоснованности заключенных договоров.
6. Проверка полноты и своевременности оплаты налогов и других обязательных платежей.
7. Проверка выполнения решений общих собраний и рекомендаций Ревизора.

Для проверки были представлены оригиналы приходных кассовых ордеров по оплате электроэнергии, оплате членских взносов, электронные таблицы учета оплаты электроэнергии и сбора взносов, договоры, акты выполненных работ, расходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, выписки с расчетного счета и банковских карт Сбербанка.

Проверкой установлено:

Ошибок в предоставленном правлением СНТ отчете по смете расходов 2021 г.- 2022 г. не выявлено. Налоги и обязательные платежи, оплата за потребленную электроэнергию осуществлялись своевременно и в полном объеме.

Неизрасходованный остаток денежных средств на 01.05.22 составил 118412 руб.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности не выявила нарушений, создающих угрозу интересам СНТ «Фронтвик» и повлиявших на его финансовое состояние.

Правление отлично справилось с организацией работ по устранению последствий аварии на ЛЭП. В течение суток после урагана электроснабжение СНТ было восстановлено. А в скором времени была восстановлена линия ЛЭП. Для ликвидации последствий аварии был в полном объеме использован Резервный фонд.

По подавляющему большинству статей сметы расходов нет превышения расходов по отношению к запланированным средствам.

Однако правлению не удалось в полном объеме выполнить работу по ликвидации временных схем подключения к электроснабжению недостаточно внимания устранению нарушений, связанных с подключением некоторых потребителей по временной схеме.

Также правление уделяло недостаточно усилий по завершению работ по постановке на кадастровый учет дорог общего пользования.

Недостаток в работе правления – отсутствие судебных исков к злостным неплательщикам членских и целевых.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Рекомендую неизрасходованные денежные средства использовать для ремонта дорог общего пользования.

Необходимо усилить работу по ликвидации временных схем подключения к электроснабжению.

Настоятельно рекомендую правлению подать судебные иски по взысканию долгов с владельцев участков 52 и 93.

Ревизор СНТ «Фронтвик»

Кравцов В.А.

